

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25419

Gruppe 132	Wand-, Deckenbeläge und -bekleidungen	
Gesuchsteller	Per Akustik AG Wittenwilerstr. 25 8355 Aadorf Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	TEROFORM TYP 6010, 6011, 6012, 6013	
Beschrieb	Akustikdämmfolie auf Kunststoffbasis, RD=2252-2301kg/m3, D=1,3-5,0mm	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '917436-13-0594-03 / 918802-14-0169-01' (16.10.2013 / 01.04.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	04.07.2014	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 25419

Groupe 132	Revêtements de parois et de plafonds	
Requérant	Per Akustik AG Wittenwilerstr. 25 8355 Aadorf Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	TEROFORM TYP 6010, 6011, 6012, 6013	
Description	Feuille d'isolation acoustique à base synthétique, PS=2252-2301kg/m3, E=1,3-5,0mm	
Utilisation	RF2	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '917436-13-0594-03 / 918802-14-0169-01' (16.10.2013 / 01.04.2014)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	04.07.2014	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

